

作業完了報告書

令和2年6月30日

奥州循環システム(株) 御中

岩手県防災保安協会
消防用設備等点検済表示登録会員
合資会社 佐貞商店
代表 佐藤 和彦
岩手県奥州市胆沢小山字峠107
TEL (0197) 47-0402
FAX (0197) 47-1490

下記の作業を完了いたしましたのでご報告申し上げます。

記

作業件名	令和2年度上期消防用設備等点検業務		
作業場所	奥州市胆沢若柳字堀通27-1		
名称	リサイクルプラント パックン		
設備名	消火器		
作業日	令和2年6月17日		
点検結果	良	別添点検票参照	
維持管理状況	今回の消防報告	有 無	届出者押印・防火管理者・立会者記入 消防署届出(2部) 立会者記入 3年保存
	消防報告履歴	該当なし	
	前回点検年月	令和2年1月	
	前回不良指摘	なし	
	改修状況	該当なし	
	修理整備経過	該当なし	
	次回点検予定	令和2年12月	

備考

作業完了報告書

令和2年6月30日

奥州循環システム株式会社 御中

岩手県防災保安協会
消防用設備等点検済表示登録会員
合資会社 佐貞商店
代表 佐藤和彦
岩手県奥州市胆沢小山字畦107
TEL (0197) 47-0402
FAX (0197) 47-1490

下記の作業を完了いたしましたのでご報告申し上げます。

記

作業件名	令和2年度上期消防用設備等点検業務	
作業場所	奥州市胆沢小山字北赤堰62番地2	
名称	① あじさいぱーく AB棟屋内保管ヤード ② あじさいぱーく CD棟屋内保管ヤード ③ あじさいぱーく 破砕処理棟 ④ あじさいぱーく パイプ型ドームA ⑤ あじさいぱーく 事務所・資材置場	
設備名	消火器	
作業日	令和2年6月17日	
点検結果	良	別添点検票参照
維持管理状況	今回の消防報告	有 無 届出者押印・防火管理者・立会者記入 消防署届出(2部) 防火管理者・立会者記入 3年保存
	消防報告履歴	平成30年12月(次回令和3年12月予定)
	前回点検年月	令和2年1月
	前回不良指摘	なし
	改修状況	該当なし
	修理整備経過	該当なし
	次回点検予定	令和2年12月
備考	④・⑤ 消防署への報告義務なし(維持管理は必要)	